



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Райчихинску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Амурской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Предписание № 85/1/1
об устранении нарушений

Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению гимназия № 8
городского округа города Райчихинска Амурской области,
в лице директора Гребелюк Наталии Николаевны

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юриди-
ческого лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения Врио главного государственного инспектора города Рай-
чихинска по пожарному надзору № 85 от "07" ноября 2016 года, в период с "11"
ноября по "24" ноября 2016 года Врио главного государственного инспектора города
Райчихинска по пожарному надзору Пасенковым Никитой Викторовичем, проведена про-
верка зданий, помещений и территории МОАУ гимназия № 8, расположенных по адре-
сам: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Зарубова, 11, ул. Калинина, 2, ул. Ка-
линина, 3

(должность, звание, ФИО государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОАУ гимназия № 8 Гребелюк Н.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
г. Райчихинск, ул. Зарубова, 11				
1.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки эксплуатируются с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности. Не обеспечивается плотное закрывание дверей для ограничения распространения опасных факторов пожара.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), пункт 33. Строительные нормы и правила (СНиП) 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", пункты 6.18*, 7.17.	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Врио главного государственного инспектора города
Райчихинска по пожарному надзору Пасенков Н.В.

"24" ноября 2016 года



Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОАУ гимназия № 8

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица)

Гребелюк Наталия Николаевна

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

(подпись)

"24" ноября 2016 года